



首 页 | 法律法规 | 现行标准 | 年度计划 | 标准公告 | 标准备案 | 实施监督  
综合新闻 | 征求意见 | 在编标准 | 标准体系 | 地方动态 | 行业动态 | 出版信息

» 首页 > 信息浏览

## 建设部关于国家标准《住宅设计规范》局部修订的公告

日期: 2003年04月21日

【文字大小: 大 中 小】 【打印】 【关闭】

第142号

现批准《住宅设计规范》GB50096-1999局部修订的条文,自2003年9月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。  
局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。

中华人民共和国建设部  
二〇〇三年四月二十一日

附件下载:

- 工程建设国家标准《住宅设计规范》局部修订条文

【文字大小: 大 中 小】 【打印】 【关闭】

■ ■ ■ □ □ □ 主办: 住房和城乡建设部标准定额司 • 住房和城乡建设部标准定额研究所 □ □ □ ■ ■ ■

技术支持: 鹏业软件股份有限公司 技术支持QQ: [在线咨询](#)

Copyright 2008 .. All rights reserved ICP备案编号: 京ICP备11026969号-1

# 中华人民共和国国家标准

## 《住宅设计规范》GB 50096-1999 局部修订条文

3.2.4 条原文：无直接采光的厅，其使用面积不应大于  $10\text{ m}^2$ 。

3.2.4 条修改为：无直接采光的餐厅、过厅等，其使用面积不宜大于  $10\text{ m}^2$ 。  
条文说明不需修改。

3.6.1 条原文：普通住宅层高不宜高于  $2.8\text{m}$ 。

3.6.1 条修改为：普通住宅层高宜为  $2.8\text{m}$ 。  
条文说明不需修改。

3.7.3 条原文：低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于  $1.05\text{m}$ ，中高层、  
高层住宅的阳台栏杆净高不应低于  $1.10\text{m}$ 。中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区  
住宅的阳台宜采用实心栏板。

3.7.3 条修改为：低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于  $1.05\text{m}$ ，中高层、  
高层住宅的阳台栏杆净高不应低于  $1.10\text{m}$ 。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高  
要求。中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实心栏板。

条文说明修改为：根据人体重心稳定和心理要求，阳台栏杆应随建筑高度增  
高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求，因此，封闭阳台栏杆也  
应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台要  
求采用实心栏板的理由，一是防止冷风从阳台灌入室内，二是防止物品从栏杆缝  
隙处坠落伤人。此外，中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象  
普遍，透空的栏杆难以封闭。

3.9.1 条原文：外窗窗台距楼面、地面的净高低于  $0.90\text{m}$  时，应有防护措施，  
窗外有阳台或平台时可不受此限制。

3.9.1 修改为：外窗窗台距楼面、地面的净高低于  $0.90\text{m}$  时，应有防护措施，  
窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面  
起算，保证净高  $0.90\text{m}$ 。

条文说明修改为：没有邻接阳台或平台的外窗窗台，如距地面净高较低，容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台低于 0.90m 时，采取防护措施。有效的防护高度应保证净高 0.90m，距离楼（地）面 0.45m 以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面，不应计入窗台净高。

6.5.2 条 6 款原文：卫生间宜作等电位联结。

6.5.2 条 6 款修改为：设洗浴设备的卫生间应作等电位联结。

条文说明不需修改。

6.5.4 条原文：电源插座的数量，不应少于表 6.5.4 的规定。

表 6.5.4 电源插座的设置数量

部 位	设 置 数 量
卧室、起居室（厅）	一个单相三线和一个单相二线的插座两组
厨房、卫生间	防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处	专用单相三线插座各一个

6.5.4 条修改为：电源插座的数量，不应少于表 6.5.4 的规定。

表 6.5.4 电源插座的设置数量

部位	设置数量
卧室、厨房	一个单相三线和一个单相二线的插座两组
起居室（厅）	一个单相三线和一个单相二线的插座三组
卫生间	防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处	专用单相三线插座各一个

条文说明不需修改。

6.6.2 条原文：建筑设备管线的设计，应相对集中，布置紧凑，合理占用空间，宜为住户进行装修留有灵活性。

6.6.2 条修改为：建筑设备管线的设计，应相对集中，布置紧凑，合理占用空间，宜为住户进行装修留有灵活性。每套住宅宜集中设置布线箱，对有线电视、通信、网络、安全监控等线路集中布线。

条文说明不需修改。